



## TELEFAX

An: Hr. Rettensteiner  
 Fa: Süd-Metall Beschläge GmbH  
 Fax: +49/8654/3672  
 Tel: +49/8654/4675-50

Von: Dipl.-HTL-Ing. Irmgard Matzinger  
 Fax: 01 798 26 23 50  
 Tel: 01 798 26 23 - 24  
 E-Mail: i.matzinger@holzforschung.at

Seiten gesamt: 1  
 26.09.2007  
 IM  
 ZVR-850936522

### Vorab - Information zu Auftrag 1816/2006

Sehr geehrter Herr Rettensteiner,

gerne bestätigen wir Ihnen, dass der Beschlagstyp Variostar mit Federunterstützung Gegenstand einer Prüfung gemäß ÖNORM EN 1906:2002 Gebrauchsklasse 3 war. Die Anforderungen der ÖNORM EN 1906 werden erfüllt. Folgende Klassifizierung wurde erreicht:

Benutzungskategorie (Gebrauchsklasse):	3
Dauerhaftigkeit	7
Türmasse	-
Feuerbeständigkeit	1
Sicherheit	0
Korrosionsbeständigkeit	2
Einbruchsicherheit	0
Ausführungsart	U

Der Prüfbericht ist zur Zeit in Bearbeitung und wird nach Fertigstellung per Post geschickt.

Mit freundlichen Grüßen

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA

Dipl.-HTL-Ing. Irmgard Matzinger  
 Bearbeiterin

Bei dieser Information handelt es sich nicht um einen vollständigen Bericht, sondern um ausgewählte erste Ergebnisse. Bei allfälligen Unstimmigkeiten hat ausschließlich der vollständige Bericht Gültigkeit.