

# Leistungserklärung Nr. 010.00

## BauPVo (EU) 305 / 2011



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Elektromechanisches Schloss für Türen nach DIN EN 14846**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4, BauPVo:

**ÜLOCK RR Premium (Battery) FS 006...F**

**ÜLOCK RR Inductive Premium FS 016...F**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Das Schloss stellt den ordnungsgemäßen Verschluss der Tür sicher, auch wenn diese eine Brand-/oder Rauchschutztüre ist und in Verbindung mit einem geeigneten Türschließer verschlossen wird.**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5, BauPVo:

**Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH  
Apelsteinallee 1  
D-04416 Markkleeberg**

5. Name und Kontaktanschrift des ggf. Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:  
N.N.

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V BauPVo:

**System 1**

7. **Das PIV Velbert mit der NB- Nr. 1309 hat gemäß den Vorgaben der EN 14846:2008 die Typprüfung vorgenommen und die Leistungsbeständigkeit nach System 1 bewertet und überprüft sowie den Prüfbericht ausgestellt.**

8. Europäische Technische Bewertung: N.N.

9. Erklärte Leistung:

**Harmonisierte technische Spezifikation: EN 14846:2008**

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und / oder Klassen	Anmerkungen
<b>Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen</b> Schließkraft beim stehendem Start Fallenrückstellkraft F2	5.4 und Anhang A	keine	Klasse 5 ( $F_{10} \leq 25 \text{ N}$ ; Türmasse $\leq 200 \text{ kg}$ ): bestanden $F_2 \geq 2,5 \text{ N}$ : bestanden
<b>Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich des selbstständigen Schließens</b>	5.3.2	keine	Klasse S (200.000 Zyklen, Belastung der Falle 50 N): bestanden
<b>Feuerwiderstandsfähigkeiten E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung)</b> (für Feuerschutztüren)	5.5	keine	Klasse E: Stahlrohrrahmentür mit Glaseinsatz und Stahlrohrrahmenezarge: 90 min.

10. Das unter den Abschnitten 1 und 2 beschriebene Produkt erfüllt die unter Abschnitt 9 gelisteten Leistungen.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterszeichnet für bzw. im Namen des Herstellers von:

Leipzig, den 22.01.2021

 **Südmetall**  
i.V. Tom Deistler / Leiter Erhaltung  
Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH  
Apelsteinallee 1 D-04416 Markkleeberg/Wachau  
Tel.: 0049/34297/16450 Fax: 0049/34297/164529